



**ДОНЕЦКАЯ НАРОДНАЯ РЕСПУБЛИКА
ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ
ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«МАНГУШСКИЙ ДЕТСКИЙ САД «АЛИСА» КОМБИНИРОВАННОГО
ВИДА МАНГУШСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА»
ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ**

Ул.Ильича,86,пгт.Мангуш,м.о.Мангушский,Донецкая Народная Республика,287400,телефон :+ 7949-713-87-72.
E mail: alisamangush@mail.ru ,ИНН 9305007550

Исх.№ 48 от 02.10.2024г.

И.о. прокурора
Мангушского района
Младшему советнику юстиции
И.В.Ковальчук

**Ответ на Представление по устранению нарушений
федерального законодательства № 91-1534 от 18.09.2024г.**

Прокуратурой Мангушского района Донецкой Народной Республики во исполнение поручения прокуратуры Донецкой Народной Республики проведена проверка исполнения федерального законодательства об образовании, санитарно-эпидемиологическом благополучии населения, пожарной безопасности в деятельности ГКДОУ «Мангушский детский сад «Алиса» Мангушского муниципального округа Донецкой Народной Республики. В ходе проверки выявлены нарушения Федерального Закона № 52-ФЗ, санитарных правил СП.2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», постановление от 27.10 2020г.№ 32 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил и норм СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения».

Рассмотрев Представление по устранению нарушений федерального законодательства, проведен тщательный анализ причин и условий, способствовавших нарушениям, выявленных при плановой проверке.

Основной причиной нарушения законодательства является недостаточный контроль со стороны администрации и недобросовестное отношение к выполнению должностных обязанностей сотрудниками образовательного учреждения.

1	На игровых площадках не производится замена песка.Песочницы не оборудованы закрывающимися крышками.	Песок был заменен в начале летнего оздоровительного периода.На момент проверки имел загрязненный вид по причине несвоевременной замены.	В осенне-зимний период для воспитанников не предусмотрены игры с песком.Поэтому песок будет заменен в весенне-летний период. Для песочниц приобретены защитные приспособления для избежания загрязнения песка. Частично установлены закрывающиеся крышки.	Март 2025г. До 16.09.2024г.
2	Не производится контроль температуры в помещениях ,предназначенных для пребывания детей.	Недобросовестное выполнение должностных обязанностей воспитателями и медицинской сестрой Детского сада согласно ст.28 ФЗ № 52 ст.2.7.3.	Строгий контроль со стороны администрации детского сада по соблюдению требований по ведению журнала.	Выполнено незамедлительно в соответствии с требованиями.
3	Присутствие пыли на поручнях и ручках дверей.	Недобросовестное выполнение должностных обязанностей уборщиками служебных помещений.	По устранению допущенных нарушений закона приняты меры.С лицами,ответственными за выявленные нарушения,проведены беседы и указано на недостатки качества проведения влажной уборки.	Выполнено незамедлительно в соответствии с требованиями.
4	Отсутствие полимерного или натурального покрытия на игровых площадках.	Согласно «Технического паспорта сада»,при реконструкции детского сада и сдачи его в эксплуатацию в 2016г.не предусмотрено полимерное или натуральное покрытие на игровых площадках.		Т.к.отсутствие полимерного или натурального покрытия на игровых площадках является нарушением ст.28 ФЗ №52 п.2.2.2.для его устранения необходимы дополнительные финансовые затраты. Данное нарушение будет устранено по мере выделения дополнительных денежных средств.

5	Частичное отсутствие маркировки уборочного инвентаря, на мебели в групповых комнатах.	Недобросовестное отношение к выполнению должностных обязанностей и несоблюдение ст.28 ФЗ№52 П.2.11.3. помощниками воспитателя, заместителем заведующего по АХЧ.	По устранению допущенных нарушений закона, с лицами, ответственными за выявленные нарушения, проведены беседы, указано на недостатки в работе.	Выполнено незамедлительно в соответствии с требованиями.
---	---	--	--	--

№				
6	Отсутствует пандус и специально оборудованная комната для инвалидов и лиц с ОВЗ.	Согласно «Технического паспорта» в здании детского сада не установлены пандусы, а также не оборудованы специальные комнаты для инвалидов и лиц с ОВЗ.	Т.к. отсутствие пандусов и специально оборудованных комнат для инвалидов и лиц с ОВЗ является нарушением ст. 28.ФЗ №52 п.2.3.1., его установка требует дополнительных финансовых затрат, при составлении плана-графика, запланировать финансирование на установку пандусов.	По мере выделения денежных средств.
7	Меню для питания детей не утверждено руководителем организации.	Недобросовестное выполнение должностных обязанностей медицинской сестрой.	Строгий контроль со стороны администрации детского сада.	Выполнено незамедлительно в соответствии с требованиями.
8	Для помещений технического обслуживания с наличием пожароопасных и пожаровзрывоопасных процессов и веществ не определены категории			Согласно проекта от 29.04.2013г. «Категория помещений по пожарной и взрывопожарной опасности – «В».
9	Сигнал о срабатывании системы СПС не выведен в помещении с круглосуточным пребыванием дежурного персонала (пост охраны). Сигнал о срабатывании системы СПС не выведен в ближайшую пожарную часть.			Сигнал о срабатывании системы СПС выведен в помещение с круглосуточным пребыванием дежурного персонала (пост охраны). Решение о выведении системы СПС в ближайшую пожарную часть находится на контроле отдела образования.
10	Здание не оборудовано устройством защиты от прямых попаданий молнии и вторичных ее проявлений.			Здание детского сада оборудовано устройством молниезащиты. (Акт освидетельствования скрытых работ прилагается).

Заведующий



Т.В.Мурза