



ПРОКУРАТУРА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРОКУРАТУРА
ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ
РЕСПУБЛИКИ

ПРОКУРАТУРА
МАНГУШСКОГО РАЙОНА

ул. Морских десантников, 96,
пгт. Мангуш,
Донецкая Народная Республика, 287400

18.03.2024 № 91-1539сек.24
На № _____

Директору ГКДОУ «Мангушский
детский сад «Алиса»» Мангушского
муниципального округа Донецкой
Народной Республики

Мурза Т.В.

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

об устранении нарушений
федерального законодательства

Прокуратурой Мангушского района Донецкой Народной Республики во исполнение поручения прокуратуры Донецкой Народной Республики проведена проверка исполнения федерального законодательства об образовании, санитарно-эпидемиологическом благополучии населения, пожарной безопасности в деятельности ГКДОУ «Мангушский детский сад «Алиса»» Мангушского муниципального округа Донецкой Народной Республики.

В ходе проверки установлено следующее.

В силу п. п. 2 п. 3, ч. 6 ст. 28 Федерального закона от 29.12.2032 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее – ФЗ №273-ФЗ) образовательная организация обязана осуществлять свою деятельность в соответствии с законодательством об образовании, в том числе создавать безопасные условия обучения, воспитания обучающихся, присмотра и ухода за обучающимися, их содержания в соответствии с установленными нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся, работников образовательной организации, а также соблюдать права и свободы обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, работников образовательной организации.

Согласно п.п. 2 п. 8, п. 10, ч. 1 ст. 41 ФЗ № 273-ФЗ охрана здоровья обучающихся включает в себя: организацию питания обучающихся; обеспечение безопасности обучающихся во время пребывания в организации, осуществляющей образовательную деятельность; проведение санитарно-противоэпидемических и профилактических мероприятий.

Частью 1 ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (далее – ФЗ №52-ФЗ) установлено, что в организациях отдыха и оздоровления детей, дошкольных и других образовательных организациях независимо от организационно-правовых

форм должны осуществляться меры по профилактике заболеваний, сохранению и укреплению здоровья обучающихся и воспитанников, в том числе меры по организации их питания, и выполняться требования санитарного законодательства.

Совместной проверкой с Территориальным отделом Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Донецкой Народной Республике в городе Мариуполь, Новоазовском, Володарском, Мангушском районах на момент обследования учреждения ГКДОУ «Мангушский детский сад «Алиса» Мангушского муниципального округа Донецкой Народной Республики выявлены нарушения Федерального Закона №52-ФЗ, санитарных правил СП. 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (далее – СП. 2.4.3648-20), постановление от 27.10.2020 №32 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил и норм СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» (далее - СанПиН 2.3/2.4.3590-20).

Так, в нарушение ст. 28 ФЗ №52, п. 2.11.1, п. 2.7.3, п. 2.11.2, п. 2.2.2, п. 2.11.3, п. 2.4.11, 2.11.1, п. 2.4.3, п. 2.3.1, п. 3.4.10 СП 2.4.3648-20 на игровых площадках не производится замена песка, не производится контроль температуры в помещениях, предназначенных для пребывания детей, на рабочих поверхностях присутствует пыль (поручни, ручки дверей), влажная уборка не проводится, на игровых площадках отсутствует полимерное или натуральное покрытие, частично отсутствует маркировка уборочного инвентаря, на мебели в групповых комнатах (парты, стулья, столы) частично отсутствует цветовая маркировка в соответствии с ростовой группой, передвижение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по собственной территории не представляется возможным, по причине отсутствия пандусов в учебном учреждении, отсутствует специально оборудованная с учетом обеспечения условий доступности туалетная комната для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, душевой поддон поврежден (имеется ржавчина), песочницы не оборудованы закрывающимися крышками и не накрываются иными защитными приспособлениями для избежание загрязнения песка.

Также в нарушение п. 8.1.4 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 меню для питания детей не утверждено руководителем организации.

Совместной проверкой с отделом НД и ПР Мангушского муниципального округа УНД и ПР Главного управления МЧС России по Донецкой Народной Республике выявлены нарушения требований законодательства о пожарной безопасности, что создает потенциальную опасность жизни и здоровью несовершеннолетних обучающихся и персонала учреждения, могут явиться причинами возможных пожаров, их быстрого распространения и повлечь необратимые последствия.

В силу ст. 37 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» руководители организаций осуществляют непосредственное

руководство системой пожарной безопасности в пределах своей компетенции на подведомственных объектах и несут персональную ответственность за соблюдение требований пожарной безопасности.

Вместе с тем, в нарушение требований Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее – ФЗ №123-ФЗ), правил проектирования СП 251.1325800.2016, утвержденных приказа Минстроя №572/пр от 17.08.2016 (далее - СП 251.1325800.2016), постановление Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» (далее – ППР в РФ), ГОСТ 12.1.030-81 «Система стандартов безопасности труда» введен в действие Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 15.05.81 №2404 (далее - ГОСТ 12.1.030-81), об утверждении свода правил СП 1.13130 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» утвержденных приказом №194 от 19.03.2020 Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям, и ликвидации последствий стихийных бедствий» (далее - СП 1.13130), «ГОСТ Р 59638-2021 Национальный стандарт Российской Федерации. Системы пожарной сигнализации. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность» введен в действие приказом Росстандарта от 24.08.2021 №791-ст (далее - ГОСТ Р 59638-2021).

Так, в нарушение п. 7.3.18, п. 7.3.16 СП 251.1325800.2016 для помещений технического обслуживания с наличием пожароопасных и пожаровзрывоопасных процессов и веществ (системы электроснабжения) не определены категории по взрывопожарной и пожарной опасности. (щитовая, серверная), сигнал о срабатывании системы СПС не выведен в помещение с круглосуточным пребыванием дежурного персонала (пост охраны) и в ближайшую пожарную часть.

Кроме того, в нарушение ч. 2 ст. 54, п. 1 ч. 4 ст. 50, ст. 64 ФЗ №123-ФЗ здание не оборудовано устройством защиты от прямых попаданий молнии и вторичных ее проявлений, собственник объекта защиты или лицо, которое владеет им не предоставил декларацию пожарной безопасности, в здании не предусмотрены системы СПС и оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в соответствии с требованиями СП 5.13130 и СП 3.13130 (подвал).

В нарушении, п. 37, п. 15 ППР в РФ в здании на путях эвакуации отсутствует аварийное (эвакуационное) освещение, руководитель организации не обеспечил проведение работ по заделке негорючими материалами, обеспечивающими требуемый предел огнестойкости и дымогазонепроницаемость, образовавшихся отверстий и зазоров в местах пересечения противопожарных преград различными инженерными и технологическими коммуникациями, в том числе электрическими проводами, кабелями, трубопроводами (подвал).

В нарушение п. 7.1 раздела 7 ГОСТ 12.1.030-81 не установлено соответствие устройств защитного заземления требованиям.


Причиной выявленных проверкой нарушений послужило ненадлежащее исполнение своих обязанностей должностными лицами учреждения образования, условиями, способствующими вышеуказанным нарушениям послужило отсутствие контроля со стороны руководства школы.

На основании изложенного, принимая во внимание, что выявленные нарушения требований федерального законодательства о пожарной безопасности, санитарно-эпидемиологическом благополучии населения, носят явный характер, непринятие мер к их устранению может повлечь причинение существенного вреда охраняемым правам и законным интересам граждан, руководствуясь ст. 24 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации» от 17.01.1992 № 2202-1, -

ТРЕБУЮ:

1. Безотлагательно рассмотреть настоящее представление, в присутствии представителя прокуратуры.
2. Принять организационные и практические меры по устранению выявленных нарушений закона, причин и условий им способствующих.
3. Решить вопрос о привлечении виновных лиц, допустивших указанные нарушения закона, к установленной законом ответственности.
4. О результатах рассмотрения представления и принятых мерах информировать прокуратуру Мангушского района в письменной форме в месячный срок с приложением копий, соответствующих принятым мерам документов.

И.о. прокурора
Мангушского района
младший советник юстиции



И.В. Ковальчук